



Випробувальний центр ТОВ "ТЕСТ"



2H365
ICTY ISO/IEC 17025

"Затверджую"

Керівник ВЦ ТОВ "ТЕСТ"

В. М. Майсюра

5 липня 2017 р.



ПРОТОКОЛ № 1/ПО-17

випробувань на поширення вогню стіни із панелей PIRTECH
металевих тришарових стінових з утеплювачем із пінополізіанурату,
виробництва ТОВ "Прушиньські"

- екземпляр: №1 (замовник випробувань)
 екземпляр: №2 (ВЦ ТОВ "ТЕСТ")

2017

Максимальний розмір пошкодження (обвуглювання, оплавлення і вигорання матеріалів, з яких виготовлений зразок, на глибину більш як 0,2 см), який визначався після охолодження печі разом із зразком, у вертикальному напрямку на відстані 5 см від границі зони вогневого впливу дорівнював 0 см, а у горизонтальному напрямку на відстані 5 см від границі зони вогневого впливу дорівнював 0 см.

Висновок: За межею поширення вогню, стіна з панелей PIRTECH металевих тришарових стінових з утеплювачем із пінополіізоціанурату (див. розділ «Зразки для випробувань»), виробництва ТОВ «Прушинські», належить до групи М0.

ПРИМІТКА:

1. Протокол № 1/ПО-17 стосується тільки зразка, що був підданий випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом і може бути передрукований тільки в повному обсязі на підставі письмової згоди ВЦ ТОВ "ТЕСТ".
3. Копії протоколів чинні тільки при їх завіренні в ВЦ ТОВ "ТЕСТ".

Завідуючий лабораторією випробувань
будівельних конструкцій



Є. Ю. Ткаченко

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВ "ТЕСТ"
Док. ПРОТ № 1/ПО-17 ВІДС 07.12Р
Аркуш 14 Аркуші 14 Екз №1 ПІДПИС

