

Висновок: Межа вогнестійкості ненесучої стіни із панелей PIRTECH металевих тришарових стінових з утеплювачем із пінополіізоціанурату PIR товщиною 100 мм (див розділ “Зразки для випробувань”), виробництва ТОВ «Прушинські», складає 32 хв.

Клас вогнестійкості **EI 30**.

ПРИМІТКА:

1. Протокол № 5/ПР-17 стосується тільки зразків, що були піддані випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом. Копії протоколу чинні тільки при їх завірненні в ВЦ ТОВ “ТЕСТ”.
3. Дія протоколу не поширюється на продукцію в разі зміни її конструктивного виконання та (або) характеристик матеріалів, з яких вона виготовлена.

Завідуючий лабораторією випробувань
будівельних конструкцій



Є. Ю. Ткаченко

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВ "ТЕСТ"
Док. ПРОТ № 4/ПР-17 від 28.06.17р
Аркуш 15 Аркушів 15 Екз № 1 Підпис