



2H1050
ДСТУ ISO/IEC 17025

“Затверджую”

Керівник випробувального центру

ПІІ “ВЦ ТЕСТ”

О.О. Абрамов

“28” травня 2019 р.



ПРОТОКОЛ № 1/ПР-19

випробувань на вогнестійкість ненесучої стіни із панелей металевих тришарових стінових з утеплювачем із мінеральної вати, виробництва ТОВ “Прушинські”

- екземпляр: №1 (замовник випробувань)
 екземпляр: №2 (НП “ВЦ ТЕСТ”)

Висновок: Межа вогнестійкості ненесучої стіни із панелей металевих тришарових стінових з утеплювачем із мінеральної вати товщиною 100 мм, (див розділ “Зразки для випробувань”), виробництва ТОВ “Прушиньскі”, складає не менше 91хв .

Клас вогнестійкості **EI 90**.

ПРИМІТКА:

1. Протокол № 1/ПР-19 стосується тільки зразків, що були піддані випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом. Копії протоколу чинні тільки при їх завірненні в ПП «ВЦ ТЕСТ».
3. Дія протоколу не поширюється на продукцію в разі зміни її конструктивного виконання та (або) характеристик матеріалів, з яких вона виготовлена.

Інженер-випробувач

Базаров Д.С.

ПП ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ"
ПРОТ № 1/ПР-19 ВІА 28.05.19Р
Аркуш 18 Аркушів 18 Екз № 1 ПІАП