



Випробувальний центр ТОВ "ТЕСТ"



20365
ДСТУ ISO/IEC 17025

"Затверджую"
Керівник ВЦ ТОВ "ТЕСТ"
А.М. Бондар
"29" травня 2023 р.

ПРОТОКОЛ № 2/ПР – 23

Випробування на вогнестійкість ненесучої стіни з панелей теплоізоляційних стінових товщиною 120 мм з двостороннім металевим облицюванням з утеплювачем із мінеральної вати, виробництва ТОВ " ПРУШИНЬСЬКІ"

- екземпляр: №1 (замовник випробувань)
 екземпляр: №2 (ВЦ ТОВ "ТЕСТ")

Висновок: Межа вогнестійкості ненесучої стіни з панелей теплоізоляційних стінових товщиною 120 мм (маркування - PWS2-MW-ST) з двостороннім металевим облицюванням з утеплювачем із мінеральної вати, (див розділ “Зразки для випробувань”), виробництва ТОВ “ПРУШИНЬСЬКІ”, складає не менше 121 хв.

Клас вогнестійкості – EI 120.

ПРИМІТКА:

1. Протокол №2/ПР-23 стосується тільки зразків, що були піддані випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом. Копії протоколу чинні тільки при їх завірненні в ВЦ ТОВ “ТЕСТ”.

Інженер-випробувач

Базаров Д.С.

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВ “ТЕСТ”
ПРОТ № 2/ПР-23 ВІД 29.05 23р
АРКУШ 19 АРКУШІВ 19 Екз 1 ПІДП